

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0045/18/RF

Pratica n.016/18

emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che alla **INSTALLAZIONE TECNICA** (Allegato A.2.1.):

prodotto da: **AU Optronics (Czech) s.r.o.**

denominato: **AUO PM096BW0**

impiegato come: **Pannello fotovoltaico.**


è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 12/03/2018

Il Direttore del Laboratorio

(Ing. P. Fumagalli)



MI02RF02

Sede legale

Sedi operative